



Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz

Polit. Bezirk Graz-Umgebung
Hauptplatz 1, 8401 Kalsdorf bei Graz
Tel.: 03135/52551-0 / Fax: 03135/52551-33
E-Mail: gde@kalsdorf-graz.at / Homepage: www.kalsdorf-graz.gv.at

Richtlinien Versickerungsberechnung:

§ 57 Abwässer:

1. Bemessung Oberflächen- und Dachflächenentwässerung gemäß ÖNORM B 2506-1 und ÖWAV RB45 (EHYD Gitterpunkt 5428 mind. 10-jährliches Ereignis).
2. Es werden 30 Liter/m² befestigter Fläche bzw. 40 Liter/m² Dachfläche als Mindestwerte vorgeschrieben.
3. Die Sickeranlagen sind in den Einreichplänen genau zu beschreiben (Tiefe, Durchmesser, Einlauftiefe, usw.).
4. Für die Sickerberechnungen der Mulden ist ein kf-Wert von 1,00E-05 m/s einzusetzen.



Bankverbindungen:
Stmk. Bank und Sparkassen AG: IBAN AT22 2081 5047 0950 9014 BIC STSPAT2GXXX
Raiffeisenbank Region Graz-Thalerhof: IBAN AT49 3847 7000 0500 0534 BIC RZSTAT2G477
BAWAG PSK: AT28 6000 0000 0750 5216 BIC OPSKATWW
UID-Nr.: ATU28558307

